

BARRIOS POR ALIMENTADOR

ALIMENTADOR 1

Centro calles 15 a 18 y k 19 a k22
Corocoras
Cabañas
20 de Julio
Guarataros
Sta. Teresita
Villa San Juan
Porvenir
El Triunfo
Barrancones - El Torno
7 de Agosto

ALIMENTADOR 4

Cristo Rey (un Sector)
Bosque Club (opcional)
Meridiano 70
Santa Bárbara
Vía Puente Internacional
Américas
Monserate

ALIMENTADOR 2

Centro(k20-k23 y calle 18 - calle 22)
ESAP
Sta Teresita
Flor Amarillo
El bosque - Sabanales
Villa María
Pedro Nel
Chorreras
Playitas
12 de octubre
1° de Enero
Miramar
Miramar Frontera
El Zamuro
Libertadores
San Luis

ALIMENTADOR 5

La Granja
Villa del Maestro
Villa del Prado
Fundadores
Olimpico
Divino Niño
Via Femar
Sector Terpel
San Carlos
Araguaney
Guayacán
Mata de Venado
Clarinettero
Flor de Mi Llano
El Trompillo
Vía Caño Limón
Vía Caracol
Vía El Rosario

ALIMENTADOR 3

Centro (Calle 17 a 24 - K18 a K21)
Sector La Virgen
Av. Rondón
Córdoba
Unión (Bajo y Alto)
Santafé
Santafesito
Cristo Rey (un sector)

REPUBLICA DE COLOMBIA

ENELAR E.S.P.

PROGRAMACIÓN DEL RACIONAMIENTO - CIUDAD DE ARAUCA

A PARTIR DE AGOSTO 22 DE 2011

HORA	CORRIENTE EN ALIMENTADORES (LADO 13.8 KV)							POT - TOTAL
	1	2	3	4	5	TOTAL 13.8 KV	TOTAL 34.5 KV	MW
01:00	-	-	-	76	69	145	58	3.13
02:00	-	-	-	74	65	139	55	2.98
03:00	-	-	-	69	62	131	52	2.82
04:00	68	82	-	-	-	149	60	3.21
05:00	67	85	-	-	-	152	61	3.26
06:00	62	78	-	-	-	140	56	3.01
07:00	63	79	-	-	-	142	57	3.04
08:00			102			102	41	2.20
09:00			112			112	45	2.40
10:00			118			118	47	2.54
11:00			122			122	49	2.62
12:00				93	-	93	37	1.99
13:00				101	-	101	40	2.17
14:00				105	-	105	42	2.25
15:00				107	-	107	43	2.29
16:00	-	113		-	-	113	45	2.44
17:00	-	107		-	-	107	43	2.29
18:00	-	119		-	-	119	48	2.56
19:00		129		-	-	129	51	2.76
20:00			124	-	-	124	50	2.67
21:00			120	-	-	120	48	2.58
22:00			112	-	-	112	45	2.42
23:00			107			107	43	2.30
00:00	-	-	-	86	73	159	63	3.41

RECOMENDACIONES

Se debe mantener una corriente máxima de 55 Amp por el lado de 34.5 KV según instrucciones del operador de Guasualito. En caso de sobrecarga, se desconectará el circuito SOMBREADO.

MANUEL ANTONIO RINCÓN VARGAS
Director de Zona Centro

VALORES MÁX ADMISIBLES

MW	3
I MAX LADO 34.5 KV	55.78
I MAX LADO 13.8 KV	139.46